

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-19/1510

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

VATROSTOP

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na ambalaži

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:
protupožarna zaštita metalnih i armirano-betonskih konstrukcija

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:
sustav 4

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **VATROSTOP** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 998-1:2016
HRN DIN 4102-2:1996**

Sukladno sustavu 4 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u ispitnom laboratoriju proizvođača: **Samoborka d.d.** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. 526-009-002, 28.01.2020.** kao i na temelju Izvještaja o ispitivanju otpornosti na požar provedenog u ovlaštenom ispitnom laboratoriju **LTM d.o.o.** br. **3264/10-1, 29.03.2010.** te izdane Potvrde o sukladnosti **3/05-17/10.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS II W_{c2}

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	CS II (1,5 – 5,0 N/mm ²)	HRN EN 998-1:2016
Čvrstoća prionjivosti	≥ 0,2 N/mm ² ; SL-B	HRN EN 998-1:2016
Vodoupojnost	W _{c2}	HRN EN 998-1:2016
Paropropusnost, μ	≤ 15	HRN EN 998-1:2016
Toplinska provodljivost, λ _{10, suho}	≈ 0,14 W/(m·K) (kod 20°C)	HRN EN 998-1:2016
Razredba reakcije na požar	A 1	HRN EN 998-1:2016
Požarna otpornost	Razred F 120	HRN DIN 4102-2:1996

10. Svojstvo proizvoda **VATROSTOP** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Komponente sustava Vatrostop:

čelična isteg mrežica	d=0,3 mm
isteg čelični kutnici	d=0,3 mm
Vatrostop žbuka	45-50 mm
Samoterm glet	2,0-4,0 mm
staklena mrežica Primafas 160	d=0,5 mm
Samoterm glet	2,0-4,0 mm

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 28.01.2020.

Potpis:



Samoborka
10430 SAMOBOR
Bz. 9 Zagrebačka 32/a